



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 18-9/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 18-9 от «25» февраля 2021 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского 36/4. (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

30.03.2021 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.
02.04.2021 с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич

совместно с: Заведующий Игнатьева Марина Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 9 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
2.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 11 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 10 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 8 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.02.2022	

	безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 7 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	регламент о требованиях пожарной безопасности".		
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 5 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 лестница 3-го типа в районе группы № 4 располагается менее 1 м от плоскости оконных проемов.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)
«02» апреля 2021 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору – Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по
Ворошиловскому району отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Ростову-
на-Дону управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области майор внутренней
службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Шмаалева Мария Васильевна зав. группой №3
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» апреля 2021 г.


(подпись)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 132 Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 19-9/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 49»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 19-9 от «25» февраля 2021 г. Заместителя главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 25А (здание дошкольного образовательного учреждения)

Дата и время проведения проверки:

29.03.2021 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

02.04.2021 с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дня, 03 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ворошиловскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Быкадоров Игорь Николаевич,

совместно с: Заведующий Игнатьева Марина Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте ширина эвакуационных выходов из модульного здания непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м. (группы №№ 18,19)	п. 5.2 СТУ разработанным ИП Сидоровым С.В. от 2015 года	01.02.2022	
2.	На объекте защиты ширина эвакуационных выходов из спортивного зала при числе эвакуирующихся более 15 чел., в свету составляет менее 1,2 м, а именно: 1,03 м.	п. 5.2 СТУ разработанным ИП Сидоровым С.В. от 2015 года	01.02.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

«02» апреля 2021 г.
М.Л.П.*


Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по
пожарному надзору – Начальник отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по
Ворошиловскому району отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области майор внутренней
службы Быкадоров Игорь Николаевич

Предписание на ___ стр. для исполнения получил:

Михалева Мария Васильевна, заведующий магазином №49

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«02» апреля 2021 г.


(подпись)